



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

деятельности и профилактической работы ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

и профилактической работы Слободского района и города Слободской

ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 92 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основная
общеобразовательная школа с. Закаринье директору

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Слободского района
и города Слободской Гурина Степана Александровича № 92 от «27» сентября 2021 года
в период с «01» октября 2021 г. по «06» октября 2021 г.

Государственным инспектором Слободского района и города

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Слободской по пожарному надзору младшим лейтенантом внутренней службы Лоба-
стовым Александром Владимировичем

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Зеленкова Галина
Ивановна – директор МКОУООШ с. Закаринье

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	во всем здании, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	06.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Земенкова Т.И. 06.10.2021 15⁰⁰
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Земенкова
(подпись)

Дознаватель ОДАП ОНДПР Слободского района
и города Слободской Лобастов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.